



दिनांक 03.08.2023 को महाविद्यालय के B.A.I के छात्र-छात्राओं द्वारा सायकल रखने में अवयव तथा सायकल स्टैंड की कमी पर शिकायत प्रस्तुत की

प्राचार्य डा. श्रीमती सुखमा चौधरी (नेता) इस शिकायत कि अंत्य अंश प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए शिकायत निवारण समिति को निर्दिष्ट किया। इस संदर्भ में समिति के अध्यक्ष एवं मुख्य निमित्त ने निरहता के दौरान पाया कि विद्यार्थियों के द्वारा सायकल को व्यवस्थित रखने के लिए ना रखने के कारण सायकल निकालने में कठिनाई हो रही है अतः सायकल स्टैंड की सुविधा प्रदान किया जाना उचित होगा कु प्राचार्य महोदय ने मुख्य शासन से परामर्श करने का निर्देश किया


प्राचार्य द्वारा इस संदर्भ में स्थानीय जनप्रतिनिधि से सम्पर्क करने हेतु समिति को निर्दिष्ट किया गया।



प्राचार्य
शास. रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय
छुरथा
जिला - राजनांदगांव (छ.ग.)




प्राचार्य
शास. रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय
छुरथा
जिला - राजनांदगांव (छ.ग.)




दिनांक 12.11.2024 को महाविद्यालय के छात्र वासस्थान में बेसिन का नल टूटा होने की शिकायत महाविद्यालय के छात्रों द्वारा की गई।
 छात्र प्राध्यापक डा० सुवमा श्री ने शिकायत की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए शिकायत निवारण समिति को निर्देशित किया। इस संबंध में उक्त समिति के सदस्यों एवं मुख्य लिपिक के द्वारा उन मीठे का निरीक्षण किया गया तब पाया गया कि वासस्थान का नल टूटा हुआ है और पानी बसता भी बंद है।
 अतः नल को बदलना आवश्यक है पानी नालू होना भी आवश्यक है ताकि विद्यार्थियों को असुविधा ना हो। समिति के सुझाव पर मुख्य लिपिक को नल बदलने हेतु प्राध्यापक महोदयों द्वारा निर्देशित किया गया।



प्राचार्य
 शास. राजी सूर्यकुंजी देवी महाविद्यालय
 छुरिया
 जिला - राजनांदगांव (छ.ग.)




प्राचार्य
 शास. राजी सूर्यकुंजी देवी महाविद्यालय
 छुरिया
 जिला - राजनांदगांव (छ.ग.)




दिनांक 03.02.2024 को शासकीय रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय इरिया में अध्ययनगत विद्यार्थियों द्वारा कुछ कुछ कक्षाओं में सिलिंडर पेंचवा चालू नहीं होने की समस्या के समाधान हेतु सिमिन्स में शिकायत की गई इस स्तर में उचित समाधान हेतु शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का अभिमत माहा गया।

प्रत्येक द्वारा विद्यार्थियों के शिकायत पर जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया समिति द्वारा जांच करने पर पाया गया कुछ कक्षाओं में पेंचो खरब हो गया है।


प्रत्येक द्वारा उचित कार्यवाही हेतु मुख्य लिफ्ट को आदेशित किया जिस पर 03.02.2024 को कार्यवाही कर शिकायत का निराकरण कर प्रकृता नस्तित्व किया गया।


प्राचार्य

शास. रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय
इरिया
जिला - राजनांदगांव (छ.ग.)


प्राचार्य

शास. रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय
इरिया
जिला - राजनांदगांव (छ.ग.)



प्रति

प्राचार्य

शासकीय रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय इरिया


जिला - राजनांदगांव छ.ग.


विषय:- सायकल स्टैंडों में सायकल को अव्यवस्थित रखने एवं सायकल स्टैंडों की कमी की शिकायत का च प्रतिवेदन भेजना


उपरोक्त विषयान्वित लेख है कि दिनांक 04.08.2024 को शिकायत निवारण समिति के सदस्यों द्वारा महाविद्यालय के सायकल स्टैंडों जाकर निरीक्षण किया जिसमें यह पाया गया की बहुत से छात्र-छात्रा सायकल को अव्यवस्थित रूप से रख रहे जिससे अन्य छात्रों को सायकल निकालने में बहुत अधिक समस्या हो रही है


अतः महाविद्यालय के एक कर्मचारी को समय-समय पर सायकल स्टैंडों की देखरेख के लिए नियुक्त करके समस्या का निवारण किया गया।

शिकायत निवारण समिति

संयोजक - उष्यंत कुमार 


सदस्य - नरेन्द्र कुमार इरिया 


प्रीतिवती शर्मा 

विनय शर्मा 

HLC

प्रीतिवती शर्मा





प्राचार्य
शास. रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय
इरिया
जिला - राजनांदगांव (छ.ग.)

प्राचार्य
शास. रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय
इरिया
जिला - राजनांदगांव (छ.ग.)



प्रति

प्रान्तीय

शास. राजी सुर्यमुखी देवी महाविद्यालय उरिया

जिला - रावनादगाँव (क.न.)

विषय :- छात्र वासक्रम में नल टूट होने की शिकायत की
जांच प्रतिवेदन

महोदय -

उपरोक्त विद्यमानतः लेख है कि दिनांक 12.11.2024
की समिति के सदस्यों छत्र वासक्रम में जांचक निरीक्षण
किया गया, जांच में यह पाया गया कि नल के
टूट होने के कारण पानी की समस्या उत्पन्न हुई
जिसे छात्रों के परेशानी हो रही है
अतः नल को बदलना उचित समझा गया।

शिकायत निवारण समिति

संयोजक - अशोक कुमार

सदस्य - नरेन्द्र कुमार उग्रिया

प्रतिभा ठाकुर

विजय शर्मा

HLC

राज्यपाल
20/11/24

प्रान्तीय

शास. राजी सुर्यमुखी देवी महाविद्यालय

उरिया

जिला - रावनादगाँव (क.न.)



प्रति

प्राचार्य

शास. रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय छरिया

जिला - राजनांदगांव (छ.ग.)

विषय :- सिंगिंग पेववा बंद होने की शिकायत की बांध प्रतिवेदन

महोदय

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि दिनांक 03.02 2024 को शिकायत निवारण समिति के द्वारा शिकायत बांध व निरीक्षण किया गया जिले पाया गया की छह क्रमांक 21 में एक लंब छह क्रमांक 24 में 01 नंग पेववा पूर्ण रूप से बंद है और छह पेववा धीमा चल रहे है।

अतः इलेक्ट्रिशियन से बांध उफांत समरवा का निराकरण अपेक्षित है।

शिकायत निवारण समिति

संयोजक - उष्यंत कुमार डिमंड

सदस्य - नरेन्द्र कुमार जारिया

प्रतिवादी 815 फुल

वेतन 1000/-

Handwritten notes and signatures on the left side of the page, including a signature that appears to be 'श्री राम' and some illegible text.

Handwritten signature of the official.

प्राचार्य

शास. रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय छरिया

जिला - राजनांदगांव (छ.ग.)

प्राचार्य

शास. रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय छरिया

जिला - राजनांदगांव (छ.ग.)

